



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37

тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБАНСКОГО РАЙОНА

671200, Республика Бурятия, с. Кабанск ул. Юных Коммунаров 40

тел: (30138) 43252

Акт № 96
обследования

« 02 » июня 20 14 г.

с. Кабанск

(город, село, поселок)

17 ч. 20 мин.

Государственным инспектором Кабанского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по

старшим лейтенантом внутренней службы Букиной Людмилой Викторовной

пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)

в период с 09 ч. 30 мин. « 02 » июня 20 14 г. по 17 ч. 20 мин

« 02 » июня 20 14 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях Негосударственного общеобразовательного

(наименование объекта

учреждения «Школа-интернат № 21 среднего (полного) общего образования

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

ОАО «Российские железные дороги»

владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: Республика Бурятия Кабанский район п. Танхой

ул. Центральная 17

при обследовании совместно с: Директором НОУ «Школа-интернат № 21 «ОАО «РЖД»

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия,

Воскобойниковым Николаем Георгиевичем

имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, -

работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина,

владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: НОУ Школа-интернат № 21 ОАО РЖД
(функциональное назначение объекта (здани

класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1, двухэтажное, 1938 года постройки, 3 степени
огнестойкости, стены и потолок изнутри оштукатуренные, наружные стены кирпичные, размеры
и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

в плане 45,5 X 13,3 метров. Перекрытия деревянные, внутренние перегородки оштукатуренные

Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

кирпичные, кровля двухскатная профнастил по деревянной обрешетке, отопление центральное водяное

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости

первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС, СОУЭ 3-го типа (договор на функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и обслуживание (б/н от 10.01.2014г.). Максимальное единовременное количество людей, выполненные режимные мероприятия)
находящихся в здании школы – 193 человек (168 детей, 25 человек обслуживающего персонала)

Пути эвакуации соответствуют. Наружное противопожарное водоснабжение – ПВ на расстоянии 50 м., объемом 70 куб.м. Имеются распорядительные документы по организации противопожарного режима. Здание интерната, 1968 года постройки, соединен со зданием школы теплым переходом, 2 степени огнестойкости, стены и потолок изнутри оштукатуренные, наружные стены кирпичные размеры в плане 36,6 X 13,3 метров. Перекрытия железобетонные, внутренние перегородки оштукатуренные кирпичные, кровля двухскатная профнастил по деревянной обрешетке, отопление центральное водяное, освещение электрическое, электрооборудование соответствует ПУЭ. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, оборудовано АПС, СОУЭ 3-го типа (договор на обслуживание б/н от 10.01.2014г.). Максимальное единовременное количество людей в здании интерната – 90 человек (80 детей, 10 человек обслуживающего персонала), пути эвакуации соответствуют. Наружное противопожарное водоснабжение – ПВ на расстоянии 50 м., объемом 70 куб.м. Имеются распорядительные документы по организации противопожарного режима.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.	

С Актом обследования ознакомлен:

Директор НОУ «Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД»

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

Воскобойников Н.Г.

инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия,

инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 02 » июня 20 14 г.



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:


Директор НОУ «Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД»

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

Воскобойников Н.Г.

инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального

предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)


Вывод по результатам обследования: НОУ «Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД»

соответствует требованиям пожарной безопасности

« 02 » июня 20 14 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Кабанского района
(должность, фамилия, инициалы государственного
по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы
инспектора по пожарному надзору)
Букина Л.В.



« 02 » июня 20 14 г.

* – Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37
тел: (3012) 21 26 80, E-mail: emeo3709@burnet.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 21-53-69, 21-54-58, 21-77-88, E-mail: und_03@sibnet.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 96
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 09 ч. 30 мин. « 02 » Июня 20 14 г. по 17 ч. 20 мин.
« 02 » Июня 20 14 г. проведено обследование документов, объекта
заявителя на территории, в зданиях и сооружениях Негосударственного

(наименование объекта)

общеобразовательного учреждения

юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

"Школа-интернат № 21 среднего (полного) общего образования
открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного(-ых) по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,
пос. Танхой, ул. Центральная, 17

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует
соответствует (не соответствует)
требованиям пожарной безопасности.

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия – начальник
управления (главный государственный инспектор
Республики Бурятия по пожарному надзору)

полковник внутренней службы В.В. Приemenko
должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора

(подпись)

« 16 » Июня 20 14 г.

М. П.